



**LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI”  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
LICEO MUSICALE**

Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA

Tel. 0883531121

Cod. Fisc. 81003450723 Cod. Univoco UFS8DQ

Sito web <https://liceocasardi.edu.it>

e-mail: [bapc01000r@istruzione.it](mailto:bapc01000r@istruzione.it) – [bapc01000r@pec.istruzione.it](mailto:bapc01000r@pec.istruzione.it)



Avviso n°7: norme di prevenzione e modelli comportamentali finalizzati alla prevenzione antincendio nelle scuole.  
Informazione-formazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

Circolare n. 126

A tutti i Docenti  
Al personale A.T.A.

Ai lavoratori incaricati delle misure  
di prevenzione e protezione  
Al RLS di Istituto

Sede centrale via d’Aragona  
Sede succursale via Botticelli

al D.S.G.A. dott.ssa A. Dicuonzo

SEDE  
Al sito web

***Oggetto: norme di prevenzione e modelli comportamentali finalizzati alla prevenzione antincendio nelle scuole. Informazione-formazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.***

Premesso che la sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell’incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell’ambiente e che è compito del datore del lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di incendi.

Considerato che il **D.M.02/09/2021 detta i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, allegato I comma 1.2 “Informazione e formazione antincendio”**, al fine di adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, si delineano quali sono le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l’insorgenza di un incendio e la sua propagazione quali:

Deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili;

- Accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile;
- Negligenza nell’uso di fiamme libere;
- Inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- Impianti elettrici difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti;
- Modifiche ad impianti elettrici effettuate da personale non qualificato;
- Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando non in uso;
- Non corretto utilizzo di impianti di riscaldamento portatili;
- Ostruzione della ventilazione di apparecchiature elettriche, di riscaldamento, ecc.;
- Fumare in aree non consentite e spegnimento dei mozziconi in modo non corretto;
- Negligenze degli addetti alla manutenzione.

Pertanto, s'individuano nei sottostanti modelli comportamentali da adottare e/o misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi.

- Evitare comportamenti ed azioni che possano generare principi di incendio.
- E' severamente vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi e tutto ciò che possa innescare l'incendio in cestini di carta, spazzatura, ecc.
- Limitare il più possibile il quantitativo di materiali infiammabili o facilmente combustibili, pertanto i rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione. L'accumulo di scarti (carta o altro) deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea fuori dell'edificio scolastico.
- Non utilizzare in modo improprio interruttori elettrici, apparecchi elettrici di qualsiasi natura.
- Spegnerle sempre le apparecchiature elettriche dopo l'utilizzo (TV, videoregistratori, computer ecc.), ovvero al termine dell'orario lavorativo, ogni dipendente deve provvedere a spegnere tutte le apparecchiature non strettamente necessarie (salvo che esse siano progettate per essere permanentemente in servizio).
- Al termine delle attività didattiche nei laboratori di informatica devono essere spente tutte le apparecchiature.
- Anche i sistemi d'illuminazione debbono essere spenti all'interno di locali non presidiati.
- Segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici.
- Nei laboratori e in palestra le attività collegate a tali luoghi devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza da parte dell'insegnante che indicherà i modi di corretto utilizzo delle varie attrezzature e responsabilizzerà gli alunni affinché rispettino le regole.
- Non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili.
- Controllare periodicamente l'efficienza dei mezzi antincendio (rivolto al personale autorizzato).

## **MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO**

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere individuate nelle seguenti:

- a) **Controllare che tutte le porte resistenti al fuoco ( locali archivio) siano chiuse;**
- b) **Controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;**
- c) **Controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza (laboratori);**
- d) **Controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;**
- e) **Controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.**

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

Mentre chiunque si accorga dell'incendio deve:

- avvertire la persona addestrata all'uso dell'estintore che interverrà immediatamente;
- avvertire il coordinatore delle emergenze che proporrà lo stato di pre-allarme.

Barletta, 27/10/2022

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

### Personale addetto al Servizio di Prevenzione Incendi

<b>Sede centrale via d'Aragona</b>		
<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>
1	Dicuonzo Anna	D.S.G.A.
2	Paolillo Francesco	C.S.
3	Gargano Cecilia	C.S.

<b>Sede succursale via Botticelli</b>		
<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>
1	Antonucci Cataldo	C.S.
2	Gissi Maria Sterpeta	C.S.
3	Fiorentino Emanuele	C.S.

<i><b>Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b></i>	<i><b>Sig. Antonucci Cataldo</b></i>
---	--------------------------------------